

CHANGWON EXHIBITION CONVENTION CENTER

행사개최 방역 매뉴얼





다중접촉시설 표면수시소독
>출입구손잡이,난간,
에스컬레이터핸드레일,
엘리베이터버튼 등



환기(공조)시행
>냉난방가동시 2시간마다
외부공기유입

>냉난방미가동시 상시 외부
공기유입



시설내 곳곳 손소독제비치

행사 전

행사 중

행사 후



회의실

1. 회의실 A/V장비 청결 확인
2. 외부 공기 유입하여 환기 시행

1. 회의실 A/V 담당자 일회용 장갑 및 마스크 착용하여 서비스 제공
2. 1회용 마이크 커버 제공
3. 상시 외부공기 유입 환기
(냉난방 가동 시 2시간 마다 외부공기 유입)

1. 다중접촉시설 표면 소독
- 문 손잡이 등
2. 외부공기 유입 환기 시행



전시장

1. 외부공기 유입하여 환기 시행, 공기질 측정

1. 행사기간 일 1회 연무 소독
(당일 행사 종료 후 18:00~20:00)
2. 다중접촉시설 표면 수시소독
- 문 손잡이 등
3. 상시 외부공기 유입 환기(냉난방 가동 시 2시간
마다 외부공기 유입)

1. 다중접촉시설 표면 소독
- 문 손잡이 등
3. 외부공기 유입 환기 시행

▶ 거리두기 적용 회의실 수용규모

층	장소	면적(km ²)	거리두기 미적용	거리 두기 적용 시 (1m 이상 또는 한 칸 띄우기)			
			강의식	강의식		연회식	기타
			최대 세팅 시	책상당 1석	책상당 2석 (한 칸 띄우기)		
3층 책상 규격 1.8mx0.6m (3인용)	컨벤션홀 1개홀	551	306	102	130	105	
	컨벤션홀 2개홀 통합	1102	520	204	270	210	
	컨벤션홀 1.5개홀 통합	826	350	126	180	105	
	컨벤션홀 3개홀 통합(전체)	1635	918	306	390	315	
	301+302	480	252	77	120	90	
	301	240	105	28	48	40	
	302	240	126	35	60	40	
6층 책상 규격 1.4mx0.5m (2인용)	601/3/4/5/6	80	40	16	-	-	□ 12석, □ 16석
	602(607)	123	72	28	-	-	□ 16석, □ 20석
	601+602(606+607)	203	128	48	-	-	
	603+604(605+606)	160	88	36	-	-	
6층(7층) 책상 규격 1.8mx0.5m (3인용)	600A(700A)	240	126	42	60	45	
	600B(700B)	240	126	48	60	45	
	600A+B(700A+B)	480	288	102	120	90	